Предприятие, организация	

ТОО"ELTEXNIC" **13.03.2024г.**

Акт выполненных работ

Заказчик:ТОО «Радость-2020»

Подрядчик:ТОО"ELTEXNIC"

Составили акт приемки деревянных конструкций кровли детского сада обработанных огнезащитным составом ПОС-Био, расположенный по адресу Алматинская область, Уйгурский район с.Ават ,ул.Х.Искандерова 36.

Общей площадью :336 **(триста тридцать шесть) кв.м.**

Дата проведения огнезащитных мероприятий: 14.03.2024 г.

СПОСОБ ОБРАБОТКИ -ДВУХРАЗОВАЯ ПУЛЕВИЗАТОРОМ.
ДАТА СЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ- 14.03.2026 г.

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подрядчик

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Сканировано с CamScanner

KZ.T.02.2208
TESTING

Испытательная лаборатория ТОО «Elmont Engineering»
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Шемякина 374.
Аттестат аккредитации № 002491 от «3» от мая 2019 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 016-Э от 18.04.2024г.

Наименование объекта испытаний (тип, марка, серийный номер): Деревянные обрешетки и балки кровли конструкции детского сада, обработанные огнезащитным составом «БИО-1-ПОС»,
Вид испытаний: Эксплуатационные
Наименование изготовителя: «БИО-ПОС-1», группа огнезащитной эффективности, СТ РК 615-1-2011 , ИП «UAP», г. Алматы, ул. Ровенского/Николаевского6/1, кв. 20
Заявитель (наименование, адрес): **ТОО «Радость-2020», Алматинская обл., Уйгурский район, с. Ават, ул. Х. Искандерова, 36**
Основание для испытаний: заявка
Дата получения образцов: **18.04.2024г.**
Дата начала испытаний: 18.04..2024г..
Дата окончания испытаний: 18.04.2024г.
Место проведения испытаний: Лаборатория не принимала участие в отборе образцов

Условия проведения испытаний: Температура окружающего воздуха: +22С;
Относительная влажность: 16 %; атмосферное давление: 91,2 кПа

НД на продукцию: СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия»

СИ/ИО, применяемое для проведения испытаний (наименование, тип/модель) Прибор для оценки качества огнезащиты ПМП-1

Таблица 1

Наименование параметра и единица измерения	Обозначение НД на продукцию/на метод испытаний	Норма по НД на продукцию	Фактические результаты испытаний
1	2	3	4
Качество огнезащитной обработки обрешетки (1-ый образец)	СТРК 615-1-2011, п.9.4.10.5/п. 9.4.10.5	Не должны быть зафиксированы: -самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; -полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора	Самостоятельное горение после отключения газовой горелки, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства и полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора, не зафиксированы
Качество огнезащитной обработки обрешетки (2-ой образец)	СТРК 615-1-2011, П.9.4Л0.5/П. 9.4.10.5		Самостоятельное горение после отключения газовой горелки, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства и полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на пло-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4
			- щади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора, не зафиксированы.
Качество огнезащитной Обработки обрешетки (3-ый образец)	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10.5/п. 9.4.10.5	Не должны быть зафиксированы: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора	- Самостоятельное горение после отключения газовой горелки, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства и полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора, не зафиксированы
Качество огнезащитной обработки обрешетки (4-ой образец)	СТРК 615-1-2011, П.9.4.10.5/П. 9.4.10.5		- Самостоятельное горение после отключения газовой горелки, сквозное прогорание до образования отверстия, обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства и полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора, не зафиксированы

Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации
Поверхностная пропитка **336 кв.м.**, в соответствии с нормативно-технической документацией

Заключение: Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы **явления, указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615 - 1 - 2011**
Следующая обработка 19.04.2026 год.

Испытания проводил: Черемис Е.Ю.

Заведующий испытательной лаборатории: Семенов В.В.

Сканировано с CamScanner

KZ.И.15.1822

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТОО «КЫЗЫЛЖАР ИНВЕСТ»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ KZ.И.15.1822 от 30.12.2016 г.

Протокол № 1531 от «30» октября 2020 года контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты

1	Дата проведения испытаний	«30» октября 2020 года
2	Наименование, адрес и телефон организации-заказчика	Алматинская область,Уйгурский р-н, Аватский с/о,с.Ават,ул.Изим Искандерова дом №36.
3	Наименование (вид) огнезащитного средства	Огнезащитный состав «ПОС 1Био»
4	Номер партии, дата изготовл-я	н/у
5	Наименование и адрес организации, проводившей огнезащитную обработку	ТОО "ELTEXNIC" Республика Казахстан, Алматинская область, Уйгурский район, с.Чунджа, ул.Н.Аппазова 91/2 Директор Желилов Т.Т.
6	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли Алматинская область, Уйгурский р-н, Аватский с/о,с.Ават,ул.Изим Искандерова дом№36.
7	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления состава, площадь 120 м2, п.9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011
8	Дата отбора образцов	«29» октября 2020 года
9	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
12	Условия проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Результаты испытаний:	

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Третья стропильная нога слева от входа	Изменение цвета, усадка
2	Шестая стропильная нога слева от входа	Изменение цвета, усадка
3	Десятая стропильная нога слева от входа	Изменение цвета, усадка
4	Третья стропильная нога справа от входа	Изменение цвета, усадка

14	Вывод	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления, указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615 - 1 - 2011
Начальник испытательной лаборатории М.П.		Галлямов С.Ф.
Испытатель		Харин О.В.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям и не может быть воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Сканировано с CamScanner

Республика Казахстан, Алматинская область, г.Капчагай, микрорайон 5, д.27, оф.19

ПРОТОКОЛ № 121

заседания экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охраны труда

Алматинская область « 03 » сентября 2021г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Директор ТОО «Alatau Expert (Алатау Эксперт) КЗ» Толганбаева А.М.

Члены комиссии Госинспектор труда по Алматинской области Каскарауов Е.Р.

Специалист по обучению Баймукашев Г.А.

На основании Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019, и на основании Приказа Директор ТОО « Aiatau Expert (Алатау Эксперт) КЗ» от 08 января 2021г. № 01/1, приняла экзамен и установила :

№ п/п	Ф.И.О. (при его наличии)	Наименование организации	Должность	Отметка о проверке знаний (сдал, не сдал)	Примечание
1.	Василова Гулшахирям Василовна	ЖШС « Радость - 2020» балабақшасы	Меңгеруші	Өтті	

Председатель комиссии: Директор ТОО «Alatau Expert (Алатау Эксперт) КЗ»
Толганбаева А.М. _____ подпись
(фамилия,имя,отчество (при его наличии)

Члены комиссии Госинспектор труда по Алматинской области
Каскарауов Е.Р. _____ подпись
Специалист по обучению ОТ и ТБ
Баймукашев Г.А. _____ подпись

Сканировано с CamScanner