№ 21/____ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ ҰСҚАМА

Ават а.о.
Актіні толтыру орны

06.03.2025 ж.
Уақыты 17:49

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Алматы облысының төтенше жағдайлар департаменті Үйғыр ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі 03.03.2025 ж. № 21

Тексеру жүргізуге уәкілетті адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы
САДИРОВ ЕФРАТ АБДУМУСЛИМОВИЧ - Үйғыр ауданы ТЖБ аға инженері
КАСЫМОВ РАДИК МАЛИКОВИЧ - Бас маман
НҮСЕЖАН ҚАЙНАР ТАЛҒАТҰЛЫ - аға инженер
МАХПИРОВ РАМИЛЬ НАРИМАНОВИЧ - Үйғыр ауданы ТЖ Бөлімінің бастығы

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (заңды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)
201140009992, "Радость-2020" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:
"Радость-2020" балабақшасы, АЛМАТЫ, ҮЙҒЫР, Ават, Хезим Искандеров (КӨШЕСІ), 36.

5. Тексеру өткізілетін күні 06.03.2025 - 06.03.2025

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 7-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

"Радость-2020" балабақшасы

№	Анықталан бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 8 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өрт шыққан жағдайда адамдарды эвакуациялау жоспарларының болуы және сәйкестігі; жоюдың мерзімі: 05.05.2025
2	П. 11 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Ұйым басшыларының адамдар жаппай болатын объектілерде, жарты жылда кемінде 1 рет, еркін нысанда жүргізілетін жаттығулар журналында көрсете отырып, практикалық жаттығуларды жүзеге асыруы;

Сканировано с CamScanner

			жоюдың мерзімі: 05.05.2025
3	П. 72 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Адамдар көп жиналатын үй-жайлардағы кілемдерді, кілем жолдарын, еден жабындарын еденге бекіту; жоюдың мерзімі: 05.05.2025
4	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтауды өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орындау; жоюдың мерзімі: 05.05.2025
5	П. 95 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Отынды (көмірді) осы үшін арнайы бейімделген үй-жайларда немесе жанатын құрылыстардан кемінде 8 метр қашықтықта орналасқан арнайы бөлінген алаңдарда сақтау; жоюдың мерзімі: 05.05.2025

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

✓

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы) Садиров Е.А.

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

✓

«____» _____ 20__ ж.

Сканировано с CamScanner

Исход. № 13
от 22.04.2025г.


Начальнику Республиканского ГУ
«Отдел по чрезвычайным ситуациям
Уйгурского района Департамента
по чрезвычайным ситуациям Алматинской
области Министерства по ЧС РК»
подполковнику гражданской защиты
Махпирову Р.


СПРАВКА

ТОО «Радость-2020» уведомляет Вас, что после плановой проверки вашими сотрудниками №21 от 03.03.2025г были выявлены 5 (пять) нарушений требований пожарной безопасности (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса РК) и выдано предписание об устранении нарушений №21 от 06.03.2025 г.

Ясли - сад «Радость-2020» устранил следующие замечания:


1. План эвакуации людей при пожаре в недостаточном количестве: нарушение устранено.






Сканировано с CamScanner

2. Отсутствие журнала учета проведения тренировок: нарушение устранено.





№	Наименование тренировки	Дата
1	Подготовка и проведение эвакуационной тренировки в случае пожара	13.03.2024
2	Подготовка и проведение объектовой тренировки	15.03.2024
3	Подготовка и проведение объектовой тренировки	15.03.2024
4	Подготовка и проведение эвакуационной тренировки в случае пожара	13.09.2024
5	Подготовка и проведение объектовой тренировки	19.09.2024
6	Подготовка и проведение объектовой тренировки	26.09.2024



№	Наименование тренировки	Дата
1	Подготовка и проведение эвакуационной тренировки в случае пожара	13.03.2024
3	Подготовка и проведение объектовой тренировки	15.03.2024
6	Подготовка и проведение объектовой тренировки	26.09.2024

3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов не выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов: нарушение устранено.





Сканировано с CamScanner


4. Ковры не закреплены: нарушение устранено.





5. Допускается хранение топлива (угля) в специально приспособленных для этого помещениях: нарушение устранено.





Директор ТОО «Радость-2020» Василова Г.В.

ТОО «Радость-2020» БСН/БИН 201140009992

Сканировано с CamScanner